

沈环苏家屯审字〔2025〕34号

关于沈阳海大饲料有限公司锅炉房改造 项目环境影响报告表的批复

沈阳海大饲料有限公司：

你单位报送的《沈阳海大饲料有限公司锅炉房改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、项目主要建设内容

本项目为改建项目，位于沈阳市苏家屯区沙河街道河北村。项目主要建设内容：现有厂区，将拆除现有锅炉房内2t/h生物质锅炉，新建一台2t/h的天然气蒸汽锅炉及配套的LNG低温储罐，用于厂区生产车间供汽及办公区冬季供暖，本项目建成后企业现有产品产能不变。

项目总投资20万元，其中环保投资为3.5万元，项目供水采用地下水、供电依托市政设施；生活污水排入化粪池定期清掏，锅炉废水经絮凝沉淀处理后，用于厂内地面清洁，不外排；生产用蒸汽及冬季生活供热由2t/h的燃气锅炉提供。

项目在全面落实“报告表”和批复提出的各项环境污染

防治措施后，我局原则同意你单位按照“报告表”所列的建设项目建设地点、性质、规模、布局进行项目建设。

二、项目建设的主要环境影响

1. 大气环境影响

项目运营期废气主要为天然气锅炉运行时产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度。

2. 水环境影响

项目运营期不新增劳动定员，无新增生活废水排放。锅炉排水经絮凝沉淀后用于厂区洒水降尘，不排放。

3. 声环境影响

项目运营期噪声源主要为风机、泵类等设备。

4. 固体废物影响

项目运营期固体废物主要为废离子交换树脂、沉淀池沉渣、废润滑油、废润滑油桶。

三、减缓项目建设环境影响的主要措施

1. 落实大气污染防治措施

项目运营期锅炉燃用天然气产生的锅炉烟气，经低氮燃烧器处理后，通过 20m 高排气筒（DA001）有组织排放。

根据“报告表”，DA001 有组织排放的颗粒物、SO₂、NO_x、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中燃气锅炉特别排放限值要求；燃气锅炉排气筒高度满足烟囱不低于 8 米及烟囱高出周围半径 200m 距离内最高建筑物 3m 以上的要求。

项目（包括施工期）所使用（包括协议和租用）柴油货

运车辆和非道路移动机械要达到《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）等相关标准的要求，并遵守低排放区要求；建立车辆出入和非道路移动机械使用管理台账，加强保养，达标排放；场内使用的非道路移动机械均应进行环保编码登记并悬挂号牌或机身明显处喷码。

2. 落实水环境污染防治措施

项目运营期不新增劳动定员，无新增生活废水排放。燃气锅炉排水经絮凝沉淀后用于厂区地面清洁，不排放。

3. 落实噪声污染防治措施

项目运营期锅炉夜间不运行，通过选用低噪声设备，合理布局产噪设备，再经基础减振、建筑隔声、距离衰减后，根据“报告表”，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，河北村居民处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

4. 落实固体废物污染防治措施

项目运营期产生的废润滑油、废润滑油桶为危险废物，分类分区暂存于按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求建设的现有危险废物贮存点，并按

照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求进行规范管理，定期委托有资质的单位处置。

废离子交换树脂由设备厂家负责更换回收，不在厂区暂存；沉淀池沉渣经相应容器收集后，暂存于满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的一般工业固体废物暂存库内，按照一般工业固体废物处置。

你单位应依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，落实主体责任，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及《危险废物贮存污染控制标准》进行管理，加强对固体废物贮存等环节的抑尘措施，严防高库容长期贮存。

四、强化环境风险防范和环保设施安全生产。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关

部门报告有关情况。

五、建设单位应履行生态环境保护主体责任，严格落实各项环境污染治理措施，依法申请排污许可证，未获许可不得无证排放污染物，如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等建设项目环境管理的规定，规定程序实施竣工环境保护验收，竣工验收合格后方可投入使用。

七、“报告表”批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响报告表；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，需报我局重新审核。项目后续若实施改扩建，应符合园区规划和规划环评要求。

八、由沈阳市生态环境保护综合行政执法队苏家屯执法大队负责该项目的环境保护监督管理工作。

沈阳市生态环境局

2025年12月26日

抄送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队苏家屯执法大队

经办人：刘胜良

共印3份