

沈环法库审字〔2026〕14号

关于辽宁大窑嘉宾饮品有限公司燃气锅炉 扩建项目生态环境影响报告表的批复

辽宁大窑嘉宾饮品有限公司：

你单位报送的《辽宁大窑嘉宾饮品有限公司燃气锅炉扩建项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、工程主要建设内容

项目为扩建工程，位于辽宁省沈阳市法库县辽河经济区福特街1号。依托厂内现有锅炉房，在其中新增一台4t/h燃气蒸汽锅炉，以及配套软化水设备和风机等，其余生产设备、产能等均不发生变化。

项目总投资70万元，环保投资6万元。生产用水、供电、燃气依托现有市政配套设施。扩建项目锅炉房配置岗位人员2名，实行2班制、每班12小时，人员从企业现有内部调剂，不新增全厂劳动定员。锅炉运行时间为每年运行300d、每日运行24h。

项目符合产业政策，在全面落实“报告表”和批复提出的各项环境污染防治措施后，从生态环境角度，我局原则同意你单位按照“报告表”所列的地点、布局、性质、规模进行建设。

二、项目建设的主要环境影响

1.大气环境影响

项目运营期锅炉烟气，会对大气环境产生不利影响。

2.水环境影响

项目运营期锅炉排污水、软化水装置排水、反冲洗废水，会对水环境产生不利影响。

3.声环境影响

项目运营期锅炉、鼓风机、引风机等设备运行噪声会影响周边声环境。

4.固体废物影响

项目运营期固废主要包括废离子交换树脂，可能会对地下水及土壤造成不利影响。

三、减缓项目建设环境影响的主要措施

1.落实大气污染防治措施

项目运营期新增 4t/h 燃气锅炉（自带低氮燃烧装置），全厂锅炉烟气经新建 15m 高排气筒（DA001）统一高空排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 限值。

项目施工期和运营期所使用（包括协议和租用）的柴油运输车辆和非道路移动机械要使用符合国家质量标准要求的油品及尿素。柴油运输车辆要达到国三以上排放阶段标准，并符合《沈阳市人民政府关于调整机动车及非道路移动机械低排放区的通告》要求。非道路移动机械要达到国二及以上排放阶段标准。非道路移动机械均应进行环保编码登记并悬挂环保号牌或在机身明显处喷涂环保号码。将移动源纳入项目竣工环境保护自主验收内容。

2.落实水污染防治措施

项目运营期锅炉排污水、软化水装置排水、反冲洗废水全部排入厂区现有污水处理站（格栅 + 调节 + 混凝气浮 + 沉淀）处理，后经市政管网进入法库辽河经济区污水处理厂。pH 执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表 4 三级标准，其余污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627—

2008) 表 2 中排入污水处理厂标准。

3.落实噪声污染防治措施

项目运营期选用低噪声设备，全部设备置于封闭锅炉房。采用基础减振、配置隔音罩、消声器等降噪措施。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值。

4.落实固体废物污染防治措施

项目运营期废离子交换树脂更换后直接由供货厂家回收，厂内不设置暂存环节，企业建立完整的一般工业固体废物管理台账。一般固体废弃物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

5.落实地下水污染防治措施

项目依托现有污水处理站采取重点防渗措施，锅炉房采取一般防渗措施，厂区绿地外其他构筑物为简单防渗区。各分区须严格按照国家防渗技术规范配套建设防渗、防腐、导流及渗漏应急防控设施，防范地下水污染。

四、强化环境风险防范和环保设施安全生产。按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设施安全风险隐患排查。

五、你单位应履行生态环境保护主体责任，完善企业内部生态环境管理体系，细化管理人员管理职责和制度，严格落实各项环境污染治理和生态环境保护措施。如发生环境信访问题，应立即整改并尽快解决。

六、在项目建设实施阶段应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等建设项目环境管理的规定，必须依法申领排污许可证，严格按照许可证要求排污。按规定程序实施竣工环境保护验收，竣工验收合

格后方可投入使用。

七、“报告表”批准后，项目的性质、规模、地点、采取的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应当重新报批该项目环境影响评价文件；建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设的，应当报我局重新审核。

八、法库县生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境保护监督管理工作。

沈阳市生态环境局

2026 年 09 月 20 日

抄送：法库县生态环境保护综合行政执法队

经办人：李明华

共印 3 份