

# 沈阳市生态环境局

沈环皇姑审字〔2025〕8号



## 关于沈阳泽通加油加气站管理服务有限公司 改造甲醇加注功能项目 环境影响报告表的批复

沈阳泽通加油加气站管理服务有限公司：

你单位关于《沈阳泽通加油加气站管理服务有限公司改造甲醇加注功能项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的报批申请及《建设项目环评“即来即办”审批告知承诺书》收悉。经审查符合沈阳市环评“即来即办”项目审批办理条件，现予以批复如下：

### 一、项目建设的主要内容

项目建设主要内容：项目位于辽宁省沈阳市皇姑区陵北街139号。项目属于改扩建项目，拟在现有站内将2座闲置的30m<sup>3</sup>汽油储罐改造为2座30m<sup>3</sup>M100甲醇储罐；将2台闲置加油机更换为2台M100甲醇加注机；甲醇废气设置二次回收系统，同时预留甲醇三次回收设备区；其他配套设施依托现有项目。本次改扩建完成后甲醇销售量为1000吨/年。

项目总投资100万元，环保投资31万元。

根据沈阳绿如蓝环保科技有限公司编制的报告表对该项目环境影响评价结论及你单位所做的承诺，我局同意该项

目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

二、该项目在启动生产设施或者实际排污之前，你单位要到我局办理排污许可证，或者在国家排污许可信息系统进行登记，具体管理级别依据《固定污染源排污许可分类管理名录》执行。如不办理排污许可相关手续，不得排污。

三、我局将在10个工作日内对《报告表》和你单位所做承诺开展实质性审查，出具实质性审查意见。对实质性审查过程中发现环评报告表中存在的问题，你单位应在出具实质性审查意见前予以修改完善。修改后的报告表作为环评文件报批稿最终版纳入日常管理。

四、如建设项目实质性审查后发现存在不符合环评审批即来即办或环评文件存在重大质量问题，我局依据实质性审查结果，撤销审批决定，所有法律责任和经济责任由你单位自行承担。



---

抄送：沈阳市生态环境保护综合行政执法队皇姑执法大队

---

经办人：张博

共印3份